



PODSTATKOVÝ DOKUMENT

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník



Č.j. KRPS – 57-232/ČJ-2022-010606

Mělník 9. prosince 2022

Počet stran: 2

Přílohy: PD

Žadatel: PFPROJEKT s.r.o.
Michaela Chrapová
Soukenická 64
274 01 Slaný

Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta Brigádníků, J. Wolкера a K. Čapka – stanovisko

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník vydává v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů po posouzení projektové dokumentace výše uvedené stavby z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích následující stanovisko pro účely společného územního a stavebního řízení.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících komunikací a chodníků, výstavba nových parkovacích stání, přilehlých zpevněných ploch a ploch zeleně v Kralupech nad Vltavou, křižovatka místních komunikací ul. Cesta Brigádníků, J. Wolкера a K. Čapka.

PČR DI Mělník **nemá námitek** k projektové dokumentaci za dodržení následujících podmínek:

- Bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména provedení vozíkových linií, varovných a signálních pásů, atd.
- Šíře chodníků bude min. 1,5 m, bez překážek v průchozím prostoru.
- Parkovací stání budou v souladu s ČSN 73 6056.
- Nově vzniklá parkovací stání nebudou zasahovat do rozhledů sjezdů a křižovatek dle ČSN 73 6110, ČSN 73 6102.
- Místa pro přecházení budou v souladu s ČSN 73 6110.
- Odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu dle platných ČSN.

www.policie.cz

Tel.: +420 974 876 461/253

ID DS: 2dtai5u

Email: me.di@pcr.cz

- Pevné překážky mohou být umístěny v min. vzdálenosti 0,5 m od okraje pozemní komunikace.
- V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
- Pro stavbu bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

PČR DI Mělník **nemá námitek** k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k akci za předpokladu splnění následujících podmínek:

Místa pro přecházení nebudou vyznačena vodorovným dopravním značením (provedení není upraveno v příslušných normách a předpisech).

Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravního značení musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní úřad.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
včetně inspektor nrap. Ludmila Adamcová



Marek Novák
komisář npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník