



Městský úřad Kralupy nad Vltavou

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 739 811 Fax: 315723479 URL:www.mestokralupy.cz IČO: 00236977

Úřední dny: Po, St 8.00-12.00, 12.45-17.00, Čt 12.00-15.00

Spis.zn.

Č.J.: MUKV 18659/2017 OŽP

VYŘIZUJE: Ing. Nedbalová Blanka

TEL.: 315 739 921

E-MAIL: blanka.nedbalova@mestokralupy.cz

DATUM: 31.3.2017

Věc: Poskytnutí informace – stoletý návrhový dešť

Městský úřad Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí obdržel dne 13.3. 2017 vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci sdělení počtu případů v posledních 5 letech, kdy byl odborem životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou požadován při posouzení žádosti o umístění nebo povolení stavby stoletý návrhový dešť.

K Vaší žádosti sdělujeme následující:


Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí vydal souhrnná vyjádření v roce 2012 v počtu 217, v roce 2013 v počtu 222, v roce 2014 v počtu 262, v roce 2015 v počtu 343, v roce 2016 v počtu 380 a v roce 2017 ke dni 21.03.2017 v počtu 114.


Co se týká velkých záměrů (např. skladové a výrobní haly, záměry s navrhovanou velkou zastavěnou plochou), pak místně příslušný vodoprávní úřad trvá při posouzení likvidace dešťových vod vždy na řešení až do úrovně návrhového průtoku s opakováním $n=100$ let a to s ohledem zejména na tyto podmínky:

1. Dostatečná kapacita recipientu, žádný nový záměr nesmí např. povodňově ohrozit níže umístěné území a technickou infrastrukturu zaplavením.
2. Vždy je nezbytné posoudit i jakost vody v recipientu a mísení dešťových a jiných odpadních vod tak, aby nedošlo k ovlivnění a zhoršení podmínek v žádném profilu pod nově budovaným záměrem.
3. Žádný nově připravovaný záměr nesmí poškodit ani stávající vodní díla a vodohospodářskou infrastrukturu ve svém dosahu

Konkrétně v posledních cca 3 letech dochází k zvýšenému rozvoji zájmové lokality u sjezdu 9 z dálnice D8 se zastavováním pozemků pro výrobu a skladování. Jelikož se jedná o lokalitu s komplikovanými vodohospodářskými podmínkami pro výstavbu, je předložení posouzení dešťových vod s opakováním až do $n=100$ let požadováno vždy. Konkrétní podmínky jsou stanovovány podle konkrétních návrhů řešení na základě jednání.

S pozdravem


Ing. Nedbalová Blanka
referent odboru životního prostředí
vodní hospodářství


Mgr. Jan Kobera
vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad v Kralupech n. Vlt.
odbor životního prostředí
278 88 Kralupy nad Vltavou